

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2020001

Product **Jumpax Classic** Holder **Unifloor Underlay Systems**
Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

Peutz-rapport
A3533-2E-RA

PEUTZ

Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2018-09-07

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Jumpax Classic
Dikte	10 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	LVT glue / zelfklevend 2-3 mm

Geldig tot **2023-09-07**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

