

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2019004

Product **Jumpax Prefab**
(Jumpax Nature + Cocofloor)

Houder **Unifloor Underlay Systems**
Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer
Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

SWA-rapport
A-2019-118



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2019-06-07

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Jumpax Prefab
Dikte	18,5 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Prefab tapis 10-15 mm verlijmd

Geldig tot **2024-06-07**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

