

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2021025

Product **Marathon
Premium 8 mm**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

KIWA-report
A 2021-480-01



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2021-10-14

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor B.V.
Productnaam	Marathon Premium
Dikte	8 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	PVC klik 4 - 8,5 mm

Geldig tot **2026-10-14**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

