

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2018008



Product **Renoboard met Lamelparket**

Houder **Unifloor Underlay Systems**  
Arnsbergstraat 4  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

**Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op houten basisvloer**  
Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3  
Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2:2013

**Peutz-rapport**  
**A3227-1-RA**

**PEUTZ**

**Testresultaat**  
 **$\Delta L_{lin} = 11$  dB**

**Testdatum**  
**2017-11-13**

## Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Renoboard
Dikte	Renoboard: 9 mm
Toepassing op	Houten basisvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Lamelparket 12 tot 16 mm

**Geldig tot**

**2022-11-13**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE  
STICHTING  
GELUIDSHINDER

