

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2018006



Product **Renoboard met Click laminaat**

Houder **Unifloor Underlay Systems**
Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op houten basisvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3

Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2:2013

Peutz-rapport
A3227-1-RA

PEUTZ

Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 12$ dB

Testdatum
2017-11-13

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Renoboard
Dikte	Renoboard: 9 mm
Toepassing op	Houten basisvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Click laminaat 6 tot 10 mm

Geldig tot

2022-11-13

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

